

Zápis z provedených zkoušek WATERSAVERS v Domově pro seniory Vlčice – Blovice, Plzeňský kraj

Dne 25.3.2010 bylo namontováno 46 kusů RA10 - regulátorů pro sprchy a 46 kusů WC STOPů - regulátorů splachování vody. Po cca dvouměsíčním provozu byl zvýšen průtok ve sprchách z 10 na 14 lit/min s ohledem na požadavky uživatelů (běžný průtok ve sprchách 20 – 25 lit/min).

Ohledně WC STOPů nebyly žádné připomínky.

Dne 2.6.2010 byly namontovány spořiče vody na umyvadla. Celkem 40 kusů RA6 22 s průtokem 6 lit/min (běžný průtok 15 lit/min). Dále bylo vyměněno 11 vadných vodovodních ramínek.

Dne 30.6.2010 byla provedena další kontrola stavu a bylo konstatováno, že vše funguje a nejsou žádné připomínky.

Z výše uvedených údajů a z konkrétního provozu bylo zjištěno, že se úspora vody a energie pohybuje kolem 10% na celém objektu.

Největší spotřeba vody a energie cca 75% připadá na provoz kuchyně, kde se denně vaří cca 150 jídel. Zde jsou v provozu myčky a další zařízení, která nelze omezit.

Vzhledem k tomu, že je v domě umístěno 54 seniorů + zaměstnanci, lze konstatovat, že úspora 10% na celém objektu odpovídá danému provozu.

Dne: 8.7.2010

WATERSAVERS®

WATERSAVERS, s.r.o.
Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno
IČ: 27739457 * DIČ: CZ27739457
Tel.: +420 731 052 713

Zprávu vyhotovil : Radomír Božek – obchodní ředitel

WATERSAVERS, s.r.o.

Sídlo společnosti: Mariánské nám. 1, 617 00 Brno

Kontaktní adresa: Jungmannova 494/13, 664 51 Šlapanice

Za domov pro seniory Vlčice: Ing. Hana Jenčíková – ředitelka

Vlčice 66, 336 01 Blovice

Domov pro seniory Vlčice,
příspěvková organizace
336 01 Blovice
tel. 371 522 068, IČO: 49180380